



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.1940.2016

Kraków, 27 WRZ. 2016

**Pan  
Aleksander Miszalski  
Radny Miasta Krakowa**

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie słupów oświetleniowych w Parku Kurdwanowskim w Krakowie, zgłoszoną między sesjami Rady Miasta Krakowa w dniu 16 września 2016 r., uprzejmie informuję:

W Parku Kurdwanowskim wcześniejsze oprawy sodowe typu OPC-1 były zainstalowane na słupach NH-6 stalowych, bez warstwy ochronnej cynkowej. Powodowało to korozję i słupy mogły się łamać nawet przy małym, przypadkowym nacisku.

Wyżej wymienione słupy i oprawy oświetleniowe w ilości 40 sztuk wymieniono na słupy żelbetowe OŻ-6,5 i oprawy ledowe typu KIO, ze względu na większą odporność na substancje chemiczne, zwłaszcza z dużym stężeniem amoniaku, oraz na dewastację.

Jednocześnie informuję, że aktualnie nie ma możliwości wymiany słupów na stalowe ocynkowane.

**Z up. PREZYDENTA MIASTA**  
  
**Elżbieta Koterba**  
**Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa**

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
3. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. aa